

✓Engineering

✓Procurement

✓Construction

☆ Oil , Gas and Power Plant



✓ طراحی و مهندسی

✓ تهیه و تأمین

✓ نصب و راه اندازی

☆ نفت ، گاز و نیروگاهی

شرکت مهندس فنان صنعت تهران (سهامی خاص)

تاریخ: 1404/08/15 شماره: 1404-113 صفحه: 1

به نام ایزد منان

به : مدیرعامل محترم شرکت پتروکاوایان صنعت پارس - جناب آقای مهندس دادور

موضوع : مناقصه شماره (PKSP/P2/TEN/01) احداث نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

با سلام :

احتراما ضمن تشکر از حسن توجه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر دعوت این شرکت در مناقصه شماره (PKSP/P2/TEN/01) احداث نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ یزد توجه جنابعالی را به موارد ذیل جلب مینماید:

- 1- شرکت مهندسی فنان صنعت تهران از سال 1379 تا سال 1400 فعالیت خود را در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه طراحی و مهندسی خرید و واردات و نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی ادامه داد و پس از آن فعالیتهای برون مرزی در کشورهای کانادا و دانمارک در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر آغاز نمود. مجدداً از سال 1404 شرکت در ایران فعالیت خود را از سر گرفته است لذا در 4 سال اخیر فاقد هرگونه فعالیت تجاری و بازرگانی بوده و بخش عمده اسناد مورد نظر شما قابل آرایه نبوده و به احترام دیگر شرکت کنندگان انصراف خود را اعلام میدارد.
- 2- این شرکت در حال حاضر با پیشرفت بیش از 70٪ احداث نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی در منطقه آزاد فرودگاه پیام در مدت زمان 38 روز موفق به اجرای سریع و دقیق مطابق استانداردهای مربوطه گردیده است.
- 3- پیرو بررسی اسناد و مدارک مناقصه آن شرکت محترم واحد مهندسی شرکت فنان صنعت تهران مواردی را در حد پیشنهاد عنوان نموده است که امیدوارم مقرر شمر واقع شود:

- a. باتوجه به گرمای منطقه استان یزد توصیه میگردد بجای پنلهای نسل TopCon از پنلهای نسل HJT استفاده گردد (بازدهی بیشتر).
- b. باتوجه به وسعت نیروگاه و مساعد بودن ابعاد زمین توصیه میگردد میزهای نصب پنل درامداد بزرگتر حداقل 50 پنله طراحی شوند (کوتاه نمودن حفاریهای ترانشه های DC و سهولت سرویس نگهداری بهره بردار).
- c. حتی المقدور اتاقها و تجهیزات پستها از ضلع جنوبی به اضلاع دیگر منتقل گردند (جلوگیری از سایه اندازی و نزدیک نمودن آرایه ها به اتاق کنترل و پست PCC برای کوتاه نمودن مسیر که موجب کاهش تلفات و صرفه جویی در مصرف کابل میگردد).
- d. باتوجه به غبارخیز بودن منطقه و جهت باد ذکر شده در مطالعات زمین پیشنهاد میگردد فواصل آرایه ها (فضای عبور باد) بطوری در نظر گرفته شود که ایجاد توربولانس و خیزش خاک را به حداقل برساند (بازدهی بلند مدت و کاهش سرویس نگهداری شستشوی پنل).

مجدداً از حسن توجه آن شرکت محترم تشکر و قدردانی میگردد. امید آنکه در پروژه های آتی، مساعدت خدمتگاری داشته باشید.

مدیرعامل
شماره ثبت: 164892
تاریخ ثبت: 1379/05/01
کد اقتصادی: 411367689918