

شماره: ۴۱۰-۰۴-PENT-PKSP-L-۰۰۱۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: ارجاع طرح اولیه معماری و متراژ فضاهای سازه‌ای پروژه

با سلام و احترام

با عنایت به بررسی‌های فنی و نقشه‌خوانی صورت گرفته و با هدف بهینه‌سازی جانمایی و تأمین الزامات فنی و ایمنی، به استحضار می‌رساند مقادیر متراژ فضاهای مذکور، با لحاظ شرایط زیر تعیین و توجیه گردیده است:

۱. اتاق سوییچگیر: با توجه به بررسی دقیق تعداد تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف و رعایت فاصله‌های ایمنی مندرج در استاندارد (IEC و IEEE)، متراژ مورد نیاز این فضا ۶۶.۵ مترمربع برآورد گردیده است.

۲. ساختمان نگهبانی: با توجه به کاربری و تجهیزات اداری و امنیتی مورد نیاز، متراژ ۱۵.۲ مترمربع تعیین شده است.

۳. ساختمان دوطبقه انبار و مانیتورینگ: با در نظرگیری فضای انبار تجهیزات و اتاق کنترل، متراژ ۷۵.۶ مترمربع منظور شده است.

لذا طرح اولیه معماری و جانمایی فوق، جهت بررسی کارشناسی، اعلام نظر و اخذ تأییدیه نهایی از سوی آن مدیریت محترم، تقدیم می‌گردد.

مستدعی است دستور فرمایید موضوع در آن واحد محترم مورد رسیدگی قرار و نظر نهایی جهت ادامه فرآیند تأیید و طراحی نهایی ابلاغ گردد.



با تشکر
علی سیماب
مدیریت پروژه