

شماره: ۴۱۰-۰۵-NT-PK-L-۰۰۱۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۷

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: مدرک هیدرولوژی

با سلام و احترام

پیرو ارسال مدارک مربوط به مطالعات هیدرولوژی پروژه و پس از بررسی و بازبینی فنی اسناد ارائه شده، موارد زیر به عنوان نواقص و ایرادات اصلی مشاهده شده است که رفع آن‌ها برای ادامه فرآیند طراحی و مدیریت صحیح آب‌های سطحی ضروری است:

۱. عدم استفاده از سربرگ رسمی و نبود مهر مشاور مطالعاتی:

مدارک ارائه شده فاقد سربرگ رسمی مشاور، امضا و مهر تأییدیه می‌باشند و از این رو از نظر حقوقی و فنی قابل استناد نیستند.

۲. نبود منحنی شدت-مدت (IDF Curve):

گزارش فاقد منحنی **Intensity-Duration** است که یکی از مهم‌ترین پارامترهای طراحی شبکه دفع آب‌های سطحی، کنترل رواناب و تعیین دبی طراحی می‌باشد. عدم ارائه این منحنی، امکان انجام طراحی صحیح و معتبر را سلب می‌کند.

با توجه به اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید مشاور محترم تهیه‌کننده مطالعات نسبت به اصلاح و تکمیل اسناد مذکور اقدام نموده و نسخه کامل و تایید شده را جهت ادامه مراحل طراحی ارسال نمایند.

پیشاپیش از همکاری و تسریع در رفع نواقص فوق کمال تشکر را داریم.

با تشکر
علی سیماب

