

شماره: 410-05-NT-PK-L-0060

تاریخ: 1405/03/09

صفحه: 1 از 1

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: روشنایی محوطه سایت


با سلام

احتراماً، به اطلاع آن کارفرمای محترم می‌رساند که در قرارداد فیما بین، مقادیر روشنایی جاده های داخلی در اسناد قرارداد مقدار 20 لوکس قید گردیده است که با توجه به بررسی های فنی و اقتصادی این شرکت (گزارش پیوست) با استانداردهای روشنایی مطابقت ندارد و به نظر می‌رسد که نیاز به بازبینی دارد.

این عدم تطابق از لحاظ هزینه های بهره برداری، تعمیرات و نگهداری، سایه اندازی بر پنل های خورشیدی و هزینه های خرید برق، سالانه مبلغی بالغ بر 11 میلیارد ریال به پروژه تحمیل خواهد کرد. همچنین با توجه به افزایش مصرف برق و تجهیزات، هزینه های استهلاک و تعمیر و نگهداری نیز افزایش خواهد یافت که علی رغم میزان چشمگیر و قابل توجه به علت پرهیز از تطویل در این گزارش آورده نشده است.

لذا با توجه به موارد فوق، خواهشمند است نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص اصلاح سطح روشنایی مطابق مبانی استاندارد ا ارائه شده در گزارش پیوست، اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی سپاسگزاریم.



حسام کازری
مدیر عامل
پیشگامان انرژی
نورا تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۲۵۰۴۹۰