

شماره: 410-05-NT-PK-L-0070

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

پاسخ به نظرات اصلاحی ITP اینورترهای نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0059 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ در خصوص ITP اینورترهای نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد، به استحضار می‌رساند کلیه اصلاحات مورد درخواست تا حد امکان اعمال گردیده و نسخه اصلاح شده مدرک به همراه مدارک و مستندات درخواستی به پیوست ارسال می‌گردد.

در خصوص یکی از نظرات مطرح شده مبنی بر تغییر وضعیت بازرسی شرکت نوراتک از Witness (W) به Hold point (H)، به استحضار می‌رساند که مطابق توافقات صورت گرفته با کارفرمای محترم، که پیش از این نیز در فرآیند بازرسی پل‌ها اجرا گردیده است، روش مورد توافق، اعزام بازرسی از سوی کارفرما و انجام بازرسی در محل کارخانه سازنده می‌باشد. با توجه به این رویه، برای موارد باقیمانده (اینورتر و پست کمپکت) نیز فرآیند بازرسی به همین شکل انجام خواهد شد و لذا حفظ وضعیت فعلی نقاط مذکور در ITP ضروری می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و تأیید ITP ارسالی اقدام لازم صورت پذیرد.

حسام کازری
مدیر عامل
پیشگامان انرژی
نورا تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۲۵۰۴۹