



مناقصه‌گران محترم

موضوع: پاسخ به سوالات (الحاقیه اسناد مناقصه نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ یزد - شماره (PKSP/P2/TEN/01))

با سلام و احترام

با عنایت به دریافت پرسش‌های مطروحه از سوی مناقصه‌گران محترم در خصوص اسناد مناقصه فوق‌الذکر، بدین‌وسیله پاسخ‌های مربوطه جهت بهره‌برداری و شفاف‌سازی ارائه می‌گردد:

پرسش ۱: با توجه به عبارت «تهیه، حمل و پخش یکنواخت شن سفید بادامی با دانه‌بندی مناسب و ارتفاع مورد تأیید کارفرما در بین آرایه‌های خورشیدی، به‌منظور افزایش بازتاب سطح زمین (آلبدو)، تثبیت خاک و کاهش گرد و غبار» در صفحه ۱۳۷ اسناد مناقصه، به شن سفید اشاره شده است، اما ارتفاع لایه شن‌ریزی و ردیف قیمتی مربوطه مشخص نشده است. خواهشمند است شفاف‌سازی فرمایید.

پاسخ: ارتفاع لایه شن ۷ سانتی‌متر در نظر گرفته شود. همچنین مناقصه‌گران محترم موظف‌اند آنالیز و محاسبات هزینه مربوط به این بخش را ارائه نمایند.

پرسش ۲: مشخصات و مترائ دقیق جاده‌های داخلی نیروگاه را اعلام فرمایید.

پاسخ: مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه و در پیوست شماره (۱): جداول آنالیز بها و تفکیک بهای مقادیر کار ارائه شده است.

پرسش ۳: مترائ ساختمان اداری و پست PCC چقدر است؟

پاسخ: در سند *Technical Specification for Building*، بخش هفتم، اطلاعات مربوطه درج گردیده است.

پرسش ۴: آیا احداث اتاق نگهداری مجزا از ساختمان اداری الزامی است؟ در صورت مثبت بودن، مترائ و مشخصات آن چیست؟

پاسخ: در سند *Technical Specification for Building*، بخش هفتم، توضیحات مربوطه ارائه شده است.

پرسش ۵: در صورت انجام تست مکانیک خاک و حفر گمانه، خواهشمند است تصاویر آن ارسال گردد.

پاسخ: تصاویر و اطلاعات مربوط در گزارش ژئوتکنیک (پیوست) ارسال شده است.

پرسش ۶: گزارش مقاومت الکتریکی خاک و میزان خوردگی آن را ارسال فرمایید.

پاسخ: تصاویر و اطلاعات مربوط در گزارش ژئوتکنیک (پیوست) ارسال شده است.

پرسش ۷: با وجود ترانس کمکی و سیستم UPS، آیا تأمین دیزل ژنراتور الزامی است؟ در صورت نیاز، ظرفیت و مصارف مربوطه را مشخص فرمایید.

پاسخ: بر اساس طراحی اولیه پروژه، یک دستگاه دیزل ژنراتور پرتابل با ظرفیت ۱۰ کیلوولت‌آمپر جهت تأمین برق اضطراری در نظر گرفته شده است. نظر به اینکه پاسخ بسیاری از پرسش‌های مطروحه در اسناد اصلی مناقصه و الحاقیه‌های پیشین ارائه گردیده است، از مناقصه‌گران محترم اکیداً درخواست می‌گردد پیش از طرح هرگونه سؤال جدید، نسبت به مطالعه دقیق و کامل اسناد مناقصه اقدام فرمایند.

بدیهی است مفاد مندرج در این الحاقیه به عنوان جزء لاینفک اسناد مناقصه تلقی می‌گردد و سایر مفاد، شرایط و پیشنهادات

پیشین مندرج در اسناد مناقصه همچنان به قوت خود باقی است.

با تشکر
مدیر عاملی - امین دادور



پتروکاوین صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵

www.pkspco.com