



جناب آقای سیماب

مدیریت محترم پروژه زارچ

موضوع: ساخت ساختمان نگهداری

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 410-04-PENT-PKSP-L-0001 مورخ 1404/11/14 در خصوص ساختمان پست با توجه به اینکه در طراحی اولیه این مهندسین مشاور، استفاده از MV Station با ظرفیت ۲/۳ مگاولت آمپر و به تعداد ۶ دستگاه در نظر گرفته شده است، ابعاد پیش‌بینی شده برای ساختمان پست پاساژ متناسب با تعداد فیدرهای ورودی، فیدرهای خروجی، فیدر کوپلر و فیدر رزرو بوده و از نظر فنی منطقی و مناسب می‌باشد. بدیهی است در صورت تغییر طراحی و استفاده از MV Station با ظرفیت ۶/۶ مگاولت آمپر، به دلیل کاهش تعداد فیدرهای ورودی، کاهش ابعاد ساختمان پست پاساژ نیز منطقی و قابل توجیه خواهد بود. علیرغم این، مساحت نهایی باید بر اساس نقشه چیدمان تجهیزات پست پاساژ (سوئیچگیر) تعیین گردد. لذا در ابتدا باید مدرک EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR MV SWITCHGEAR تهیه شده، نقشه مذکور و نقشه ساختمان ارائه شده و پس از بررسی و تایید، مساحت نهایی تعیین گردد.

همچنین در خصوص ساختمان نگهداری به استحضار می‌رساند، با توجه به ردیف ۱۶ جدول ب پیوست ۳ قرارداد فی مابین در سه ردیف طراحی و مهندسی (۵۲,۰۰۳,۴۵۵) خرید و حمل بیمه (۵,۷۱۵ دلار) و نصب و اجراء (۱,۰۶۴,۸۸۱,۶۵۱ ریال) هزینه تقریبی یک میلیارد ریال جهت ساخت ساختمان نگهداری لحاظ شده است. لذا بدینوسیله مراتب پذیرش پیشنهاد ساخت ساختمان نگهداری در چارچوب بهای پیشنهادی مندرج در جدول ب جدول آنالیز بها و تفکیک بهای مقادیر کار خدمتتان اعلام می‌گردد.

پیشاپیش از بذل توجه و عنایت جنابعالی کمال سپاسگزاری را داریم.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه ها