



جناب آقای دکتر عمادی

مدیر عامل محترم شرکت آریا نیروی جم


موضوع: مشخصات اولیه نیروگاه خورشیدی 100MW بهادران یزد

با سلام و احترام

عطف به قرارداد شماره **PKSP-P4-S1-0408** مورخ 1404/08/19 در خصوص انجام خدمات مهندسی نیروگاه خورشیدی 100MW بهادران یزد توسط آن شرکت محترم، ضروری است در تهیه مدارک و مشخصات فنی نیروگاه موارد بشرح ذیل مد نظر قرار گیرید:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ۱- ظرفیت نیروگاه در شرایط اتصال به شبکه : | 100MW (AC) |
| ۲- مساحت زمین | 150 هکتار |
| ۳- سطح ولتاژ پست بهادران : | 400/132/33KV |
| ۴- سطح ولتاژ پست نیروگاه : | 132/33KV |
| ۵- ظرفیت پنل های خورشیدی : | 700W ~ 725W |
| ۶- ظرفیت اینورترها : | 350W , AC VOLTAGE 630V OR 690V |
| ۷- ظرفیت MV STATION : | 5MW ~ 6.5MW |

با تشکر
مدیر عامل - امین دادور




پتروکاوین صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۷۱۰۵۵

اقدام کننده: جناب مهندس خزائی