

شماره: ۴۰۵۰۸۲۵
 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

جناب آقای حسام کازری
 مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

باسلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره ۴۰۵/۱۰۱/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ شرکت پیشگامان انرژی نورا تک، به استحضار می‌رساند
 آزمون‌های ذکر شده در زیر مربوط به کابل 1x300 NA2XRY 0.6/1 kV انجام شده و مورد تایید می‌باشد. ضمناً گزارش
 کامل پس از انجام سایر آزمون‌ها صادر خواهد شد.

- آزمون ابعادی و ضخامت
- آزمون اندازه‌گیری مقاومت عایقی
- آزمون اندازه‌گیری مقاومت اهمی
- آزمون گرماسختی
- آزمون انتشار شعله عمودی



Administrative Correspondence Letterhead

Head-office: Unit 12, No. 2, Boujari Sefat Dead-End, Corner of Fariman St.,
 Bozorgmehr St., Vali-Asr Ave., Tehran-Iran.
 Postal Code: 1416854523 Tel: (+9821) 61971 Fax: (+9821) 66174283
Lab: Kavosh Research City, Supa Blvd., 8th km of Karaj-Qazvin Freeway, Iran.
 Postal Code: 3365166551 Tel: (+9826) 34996700-14 Fax: (+9826) 34996715

سرپرست مکاتبات اداری
 دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نبش فریمان، بن بست بوجاری صفت،
 پلاک ۲، طبقه ۳، واحد ۱۲.
 کد پستی: ۱۴۱۶۸۵۴۵۲۳ تلفن: ۶۱۹۷۱- (+۹۸۲۱) فکس: ۶۶۱۷۴۲۸۳- (+۹۸۲۱)
آزمایشگاه: کیلومتر ۸ اتوبان کرج - قزوین، بلوار سوپا، شهرک تحقیقاتی کاوش، شرکت
 آزمایشگاه‌های صنایع انرژی.
 کد پستی: ۳۳۶۵۱۶۶۵۵۱ تلفن: ۳۴۹۹۶۷۰۰-۱۴ (+۹۸۲۶) فکس: ۳۴۹۹۶۷۱۵ (+۹۸۲۶)