

شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مدیریت محترم پروژه

سرکار خانم ساناز یغمایی

موضوع: خدمات مهندسی مشاوره مطالعات احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی شرکت پترو کاویان صنعت پارس
(PKSP-CC-NO.1.403) - پاسخ به ابهامات اسناد مناقصه

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره ۴۰۶-۰۵-PK-ANJ-L-۰۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ آن کارفرمای محترم، موارد ذیل در خصوص اسناد مناقصه نیروگاه خورشیدی نی ریز به استحضار می‌رسد:

۱- با توجه به اینکه تمامی مجوزهای مربوطه توسط کارفرمای محترم و مشاور پروژه اخذ گردیده است، لذا تنها مجوز باقیمانده در خصوص نیروگاه مربوط به زمان اتصال به شبکه نهایی نیروگاه و ارائه طرح نهایی اتصال به شبکه متناسب با نیازمندی‌های شرکت برق منطقه‌ای فارس می‌باشد. بنابراین، تعهدات پیمانکار شامل تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه به شبکه سراسری و همچنین انجام کلیه اقدامات لازم جهت اخذ مجوزهای مربوطه است.

۲- زمان‌بندی کلی پروژه در حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات کارفرما می‌باشد.

۳- تصمیم‌گیری نهایی مربوط به تعدیل (نرخ ارز، شاخص‌های تعدیل و غیره) در حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات کارفرما می‌باشد.

۴- ارائه مقادیر شاخص عملکرد (Performance Ratio - PR) کمتر از ۸۴ درصد برای سال اول بهره‌برداری و کمتر از ۸۳ درصد برای سال‌های دوم و سوم مورد قبول نمی‌باشد. همچنین، ارائه مقادیر PR به گونه‌ای که در سال‌های بعدی بهره‌برداری بیشتر از سال‌های قبل باشد، مجاز نبوده و از سوی کارفرما پذیرفته نخواهد شد.

۵- از آنجاکه طراحی پیمانکار و چگونگی اجرای پروژه تأثیر مستقیمی بر روی شاخص نسبت عملکرد (PR) دارد، مطابق با بند قبلی، پیمانکار مکلف است نسبت عملکرد (PR) را مطابق با الزامات و درخواست کارفرما ارائه نماید. در صورت عدم انطباق، پیمانکار مسئول پرداخت جریمه مطابق با دستورالعمل‌های مصوب کارفرما خواهد بود.

۶- در خصوص هادی مورد استفاده در کابل‌های فشار ضعیف و متوسط (AC)، استفاده از هادی آلومینیوم مجاز می‌باشد. لیکن، در صورتی که اسناد و مدارک فنی، هادی مسی را الزامی کرده باشند، انتخاب این هادی، مطابق با درخواست کارفرما صورت گرفته است.

۷- نسبت ولتاژ ترانسفورماتور کمکی صحیح می‌باشد.



۸- باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه و الزامات فنی تابلوهای سوئیچگیر فشار متوسط، نصب کولر گازی ضروری می‌باشد. پیمانکار مکلف است با رعایت استانداردها و بر اساس محاسبات حرارتی، ظرفیت و تعداد مناسب کولرهای گازی مورد نیاز را برآورد و تجهیز نماید.

۹- هیچ‌گونه محدودیتی در خصوص ارائه تجهیزات توسط پیمانکاران در لیست تأمین‌کنندگان (Vendor List) وجود ندارد. پیمانکاران می‌توانند تجهیزات مورد نظر خود را پیشنهاد نمایند؛ مشروط بر آنکه کلیه پیشنهادات منوط به اخذ تأییدیه از کارفرما و ارائه مدارک فنی و استانداردهای معتبر مربوطه باشد.

۱۰- با توجه به تولید و ساخت ترانسفورماتور در داخل کشور و در راستای حمایت از تولید ملی، ترانسفورماتورهای ساخت چین در لیست تأمین‌کنندگان (Vendor List) لحاظ نگردیده‌اند. با این وجود، پیمانکار می‌تواند سازنده (یا سازندگان) پیشنهادی خود را معرفی نماید. لازم به ذکر است، کلیه پیشنهادات منوط به اخذ تأییدیه از کارفرما و ارائه مستندات فنی و تأییدیه‌های معتبر کیفی و استاندارد خواهد بود. پیشاپیش از حسن توجه و مساعدت جنابعالی، کمال تشکر و قدردانی را دارم.



با تشکر- محمد حسین ولایتی
مدیریت ارشد مطالعات و انرژی‌های تجدیدپذیر

