



شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

مدیر عامل محترم - آقای مهندس شریفی

موضوع: انجام خدمات مهندسی (مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 15MW در شهرستان بشرویه و فردوس)

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۵۴۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ آن شرکت محترم در خصوص انجام خدمات مهندسی (مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 15MW در شهرستان بشرویه و فردوس) موارد به شرح زیر اعلام میگردد:

- ۱- در شرح خدمات می بایست پیگیری حل و فصل معارضین خط انتقال (شخصی و دولتی) قید گردد.
- ۲- اگر نتایج مطالعات، احداث خطوط اختصاصی از نیروگاه تا پست مقصد (پست برق منطقه ای) باشد، لازم است مشاور در پست مقصد، شرح خدمات مهندسی توسعه فیدر فشار متوسط و انجام تغییرات در سیستم کنترل، حفاظت و اندازه گیری و غیره را اضافه نماید.
- ۳- در شرح خدمات هماهنگی و مدیریت با پیمانکار نیروگاه در خصوص طرح اتصال و ارسال اطلاعات نیروگاه به مرکز دیسپاچینگ در صورت نیاز اضافه شود.
- ۴- کلیه هماهنگی ها در خصوص طرح اتصال و بهره برداری با سازمانها، باید توسط مشاور انجام شود.

با تشکر
 امین دادور
 مدیر عامل