

صور تجلسه



تاریخ جلسه : 1404-07-14

شماره صفحه : 1 از 2

موضوع جلسه : کمیته فنی بابت انتخاب زمین نیروگاه 10MW خضری

شماره جلسه : 1

محل جلسه : شرکت پترو کاویان صنعت پارس

ساعت شروع : 9:00

ساعت خاتمه : 10:00

حاضران جلسه : آقایان خزایی، ولایتی، سمیعی

غایبان جلسه :

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
	جلسه به منظور بررسی زمین‌های پیشنهادی احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه خضری و دشت بیاض برگزار گردید. در این جلسه، پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی فنی چهار زمین پیشنهادی، یکی از زمین‌ها به عنوان گزینه مناسب‌تر انتخاب گردید. زمین مذکور به لحاظ فنی و اجرایی دارای مزایایی از جمله فاصله کمتر تا پست برق (حدوداً ۴ کیلومتر) و وجود معارض کمتر نسبت به سایر گزینه‌ها بوده و با توافق نهایی آقایان مهندس خزائی و دکتر ولایتی به عنوان زمین منتخب تعیین شد. با توجه به وضعیت اولیه بررسی شده از حیث زمین مناسب به منظور احداث نیروگاه و نیز تک‌ترانسه بودن پست خضری و ظرفیت 30MVA ترانس آن، پیشنهاد می‌گردد، ظرفیت بهینه نیروگاه 10 مگاوات تعیین شده و اخذ پروانه احداث بر اساس این ظرفیت انجام گردد. شایان ذکر است، علیرغم تمام پیگیری‌ها و زحمات آقای مهندس سمیعی و قبل از هرگونه اقدام به منظور دریافت پروانه احداث، بررسی‌های کاملتری توسط تیم کارشناسی مقیم در استان و محل احداث نیروگاه از حیث امکان استحصال زمین از منابع طبیعی، عدم وجود معارض‌های شخصی و دولتی در محل احداث نیروگاه و نیز موافق اولیه شرکت برق منطقه‌ای خراسان مبنی بر امکان اتصال نیروگاه به شینه 20 کیلوولت پست 132/20 کیلوولت خضری صورت گیرد و در صورت مثبت بودن اقدامات لازم به منظور اخذ پروانه احداث و مجوزهای مربوطه صورت گیرد. با توجه به ترافیک بالای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی در این منطقه، پیشنهاد می‌گردد فرایند اخذ استعلامات و اقدامات اداری مربوط به زمین در اسرع وقت آغاز گردد تا از بروز تاخیر در روند اخذ مجوزها جلوگیری بعمل آید.		
امضای حاضران			



صور تجلسه

صفحہ شماره : 2 از 2

تاریخ جلسہ : 14-07-1404

شماره جلسہ : 1

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
	با توجه به تجربیات در پروژه های قبلی و بمنظور کاهش هزینه و زمان ، لازم است قبل از هر اقدامی توسط مشاور (آقای ولایتی) ، برخی از استعلامها توسط تیم کارفرما (مهندس سمیعی) شامل موارد ذیل صورت پذیرد : 1-صحت واگذاری زمین منتخب از ارکان رسمی و عدم معارضین حقیقی و حقوقی . 2-مذاکرات با شرکت توزیع برق بیرجند در خصوص امکان طرح اتصال شعاعی 20KV به پست 132/20KV خضری . 3-تعیین مسیر خط 20KV (امکان اجرای احداث خط).		
امضای حاضران			