



«اقتصاد مقاومتی» در پایداری و امنیت ملی، مقام معظم رهبری»

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) – معاون محترم سرمایه گذاری و توسعه

جناب آقای دکتر محمدنژاد سیگارودی

موضوع: اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی شرکت «پتروکاوایان صنعت پارس» به ظرفیت چهار مگاوات

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۸۰۸۷۶۳۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ در خصوص مجوز اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی شرکت «پتروکاوایان صنعت پارس» با ظرفیت چهار مگاوات در ساختگاه واقع در شهرستان ششتمد، که دارای پروانه احداث به شماره ۴۱۹۴/ب/۸۱۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ می باشد و نامه شماره ۵۹۲۳۷/۷۱۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به شرکت برق منطقه ای خراسان مبنی بر بلامانع بودن اتصال نیروگاه صدرالاشاره به پست فوق توزیع «سنگرد» به استحضار می رساند اتصال نیروگاه صدرالاشاره به فیدر «مارال» از پست فوق توزیع «سنگرد» در قالب طرح ۳ کلاس ۴ بلامانع می باشد.

لازم به ذکر است که اصلاح یا احداث شبکه هوایی فشار متوسط و تاسیسات مربوطه جهت اتصال نیروگاه به تنه اصلی فیدر صدرالاشاره مطابق با طرح اتصال مصوب، اخذ تأییدیه طرح مخابراتی و تله متری از این شرکت، تأمین تجهیزات تله متری و مخابراتی مطابق نیازمندی های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای و الزامات شبکه برق کشور، انجام تست های رؤیت پذیری و در نهایت اخذ تأییدیه رؤیت پذیری از دیسپاچینگ منطقه ای پیش از برق دار شدن نیروگاه، نصب و تنظیم تجهیزات حفاظتی بر اساس ابلاغیه این شرکت بر عهده سرمایه گذار می باشد. ضمناً بر اساس نامه شماره ۲۵۶۶۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مشارکت در ارائه خدمات جانبی (کنترل اولیه و ثانویه فرکانس و کنترل ولتاژ و سایر موارد ابلاغی) مطابق دستورالعمل های شرکت مدیریت شبکه برق ایران الزامی می باشد. اعتبار این مجوز تا زمان انقضای اعتبار پروانه احداث صدرالاشاره می باشد و در صورت تمدید مدت زمان پروانه، می بایست مراتب مجدداً توسط این شرکت بررسی گردد.

